

## STAMBENA ZAJEDNICA BULEVAR MARŠALA TOLBUHINA 35, NBGD

RB	DATUM	LOKACIJA	OPIS KVARA	NADLEZNOST	stan#	sprat	STRANA SVETA	VERTIKALA	PRIJAVIO KVAR	kvar#	KVAR KOD	ORGANIZOVAO	KOMENTAR	OTKLONILI KVAR	MESEC	GODINA
1	03.09.2020	KUHINJA	ZAGUSENJE VERTIKALE	Vojna ustanova	15	4	SE	crvena	Butulija	15	Butulija	Upravnik	ocisceno	3. 9. 2020	9	2020
2	03.09.2020	KUPATILO	CURENJE OD WC SOLJE SA PLAFONA	Vojna ustanova	22	6	NE	zelena	Šimpraga	26	Ščekić	Upravnik	nista nije radjeno	3. 9. 2020	9	2020
3	20.09.2020	LIFT	U PRIZEMLJU STAO VAN STANICE 15 CM I NECE DA KRENE	Vojna ustanova	5	1	NW	plava	Karastojanović	0	#N/A	BK	Voja majstor dosao u vecernjim satima i opravio	20. 9. 2020	9	2020
4	21.09.2020	LIFT	ZAGLAVILI SE STANARI U LUFTU	Vojna ustanova	5	1	NW	plava	Karastojanović	0	#N/A	BK	Zaglavlili se između 1-0; Otkacila se neka sajla, lift isključen do dalje; stanari izvuceni iz lifta	22. 9. 2020	9	2020
5	22.09.2020	GARAZA	S/E VERTIKALA KUHINJE - CURENJE VODE SA PLAFONA U GARAZI	Vojna ustanova	5	1	NW	plava	Karastojanović	0	#N/A	BK; Upravnik	Zatvorio sam vodu oko 20h do dolaska majstora 23.09.2020		9	2020
6	22.09.2020	LIFT	U PRIZEMLJU STAO VAN STANICE 15 CM I NECE DA KRENE	Vojna ustanova	5	1	NW	plava	Karastojanović	0	#N/A	BK	Kvar primećen posle 22:30; informisana samo Viber grupa I upravnik		9	2020
7	20.10.2020	KUHINJA	ZAGUSENJE VERTIKALE	Vojna ustanova	21	5	NW	plava	Tapušковиć	0	#N/A	Tapuskovic	Obavesten upravnik i Viber grupa; radovi završeni posle 22:00	20. 10. 2020	10	2020
8	20.10.2020	INTERFON	NE RADE U STANOVIMA	Stanari	10	3	NE	zelena	Knežević	10	Knežević	BK	stanovi 05;10;20 zamenili aparate		10	2020
9	28.02.2021	KUHINJA	ZAGUSENJE VERTIKALE	Vojna ustanova	20	5	SW	žuta	Miličević	20	Miličević	Anja Radlovacki	Anja obavestila VU u stanu 20 otpusili sajлом vertikalu.	28. 2. 2021	2	2021
10	28.02.2021	KUHINJA	IZLIVANJE IZ VERTIKALE	Vojna ustanova	16	4	SW	žuta	Cvetković	16	Cvetković	BK	nakon odgusenja u stanu iznad (20) i pustanja vode, doslo je do izlivanja u kuhinji stana (16) kroz masinu za ves; VU se pono vratila da otkloni kvar	28. 2. 2021	2	2021
11	04.03.2021	GARAZA	ZAMENA VENTILA VERTIKALA KUHINJA I KUPATILO	Vojna ustanova	GO	0	E	0	GARAZA	GO	GARAZA	Upravnik	# zamena ventila koji ne rade ili cure; 4 vertikale ## VU samo isključili ventil koji curi; ostavili jedan ventil da zatvara plavu i zutu vertikalu;		3	2021
12	02.04.2021	KUHINJA	IZLIVANJE IZ VERTIKALE	Vojna ustanova	28	7	SW	žuta	Janačković	28	Janačković	Upravnik	Anja obavestila VU		4	2021
13	19.04.2021	LIFT	STOJI NA 7 SPRATU	Vojna ustanova	NN	0	N	0	Nepoznato	NN	Nepoznato	Anja Radlovacki	Ne svetle dugmad u kabini i pokazivaci kretanja po spratovima; Anja obavestena	20. 4. 2021	4	2021
14	20.05.2021	KUHINJA	IZLIVANJE IZ VERTIKALE	Vojna ustanova	29	7	NW	plava	Ilić	29	Ilić	Stan 29	# 20.5 VU došla posle 22h ali stan br.13 nisu otvorili vrata; odloženo; # 21.5 ponovo došli posle 20h, stan 1a nema nikog, odloženo; # 22.05 prepodne uradjenje	22. 5. 2021	5	2021
15	29.05.2021	KUHINJA	IZLIVANJE IZ VERTIKALE	Vojna ustanova	21	5	NW	plava	Tapušковиć	21	Tapušковиć	Stan 21	# 29.05.21 stan 1a nikoga nije bilo u stanu; odloženo; # 30.05.21 poslo 21h uradili odgusenje;	30. 5. 2021	5	2021

